

中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2022122313115041

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司

认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路 188 号 7 号楼 101、401

生产者名称: BARTEC F. N. S. R. L.

生产者地址: Via Mario Pagano, 3, I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

生产企业名称: BARTEC F. N. S. R. L. (L046151)

生产企业地址: Via Mario Pagano, 3, I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: 外壳附件

系列/型号/规格: 型号规格详见附件; 防爆标志见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2027 年 03 月 01 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期: 2022 年 03 月 02 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 1 页 共 3 页

证书编号：2022122313115041

发证日期：2023 年 04 月 29 日

型号规格：EM 系列、EL 系列、NP 系列、LBY 系列、LBH 系列、PLG 系列、RE 系列

EM①②③④，其中

- ① 可为 0~10
- ② 可为 M, G, N, K 或 P
- ③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON
- ④ 可为 A 或 B

EL①②③④，其中

- ① 可为 F, M 或 MF
- ② 可为 1~6
- ③ 可为 M, G, N 或 K
- ④ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON

NP①②③④，其中

- ① 可为 0~10
- ② 可为 M, G, N, K 或 P
- ③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON
- ④ 可为 A 或 B

LBY①②③，其中

- ① 可为 16, 26, 36 或 56
- ② 可为 M, G, N 或 K

注：此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 2 页 共 3 页

证书编号：2022122313115041

发证日期：2023 年 04 月 29 日

③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON

LBH①②③, 其中

① 可为 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 或 80

② 可为 M, G, N 或 K

③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON

PLG①②③④, 其中

① 可为 0~12

② 可为 M, G, N, K, P

③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON

④ 可为 A, B, C 或 D

RE①②③④, 其中

① 可为 1~12

② 可为 M, G, N, K 或 P

③ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON

④ 可为 A, B, C 或 D

RE①②③④⑤, 其中

① 可为 N, M 或 B


注：此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2022122313115041

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

- ② 可为 1~12
- ③ 可为 M, G, N, K 或 P
- ④ 可为 AL, X, AZ, OT 或 ON
- ⑤ 可为 A, B 或 C

防爆标志:

对于 M 螺纹: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

对于 NPT 螺纹: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

对于 G 螺纹和 PG 螺纹: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

- 1) 外壳附件所使用的硅垫圈经过测试, 工作温度范围为 $-60^{\circ}\text{C}\sim+130^{\circ}\text{C}$
- 2) 对于 M 螺纹防护等级 IP66/IP68; NPT 螺纹、G 螺纹和 PG 螺纹防护等级 IP66。

注: 此附件与证书同时使用时有效。

