



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000964

认证委托人名称： 博太科防爆设备（上海）有限公司
 认证委托人地址： 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路188号7号楼101、401
 生产者名称： BARTEC GmbH
 生产者地址： Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 生产企业名称： BARTEC GmbH
 企业地址： Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 产品名称： 开关模块
 系列、规格、型号： Type 07-33 系列
 标 准： GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期：2023年04月10日

有效期至：2025年09月01日

首次发证日期：2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322304000964

APPLICANT: BARTEC Explosion Proof Appliances (Shanghai) Co. Ltd
ADDRESS: Building 7, 101, 401, No. 188, Xinjun Ring Rd., Shanghai Pujiang Hi-Tech Park(Pu Dong Area), Minhang District, Shanghai China

MANUFACTURER: BARTEC GmbH
ADDRESS: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
FACTORY: BARTEC GmbH
ADDRESS: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

PRODUCT: Switch module and control switch
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: 07-33series
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:April 10, 2023

Valid until:September 1, 2025

Date of original certification:September 2, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA’s website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0007260



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000964

附 件

产品名称： 开关模块

型号规格： Type 07-33系列
 07-332 *a* - *b c* 0 *d / e*
*a*代表固定方式，可选代码为数字1表示 Bottom 安装方式，3表示 Front 安装方式；
*b*代表连接型式，可选代码为数字1，表示 Screw terminals，4，表示 Screw terminals 15°；
*c*代表开关类型，可选代码为数字1表示 2NO，2表示 2NC，4表示 1NO，1NC；
*d e*为与防爆无关代码。

07-3331 - 1 *a b c / d*
*a*代表开关种类，可选代码为：A~Z；
*b*代表开关组合，可选代码为：00~99；
*c d*为与防爆无关代码。

07-3381 - *a b c d / e*
*a*代表开关种类，可选代码为数字1~5，其中1代表 4N/C，2代表 3 N/C - 1 N/O，3代表 2 N/C - 2 N/O，4代表 4 N/O，5代表 1 N/C - 3 N/O；
*b c d e*为与防爆无关代码。

防爆标志： Ex db eb IIC Gb

电气参数： 产品最大工作电压400V，最大工作电流16A，最高绝缘电压690V

相关报告编号： 2023S17402-010920、2020S17402-001249

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000964

附 件

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

1. 该产品为 Ex 元件，与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证，不能单独使用。
2. 产品最大使用环境温度-55℃~+60℃。
3. 产品应安装在符合 GB/T 3836.1-2021 要求和认可的保护类型的外壳中。
4. 当产品安装在符合 GB/T 3836.3-2021 要求的增安外壳中时，爬电距离和电气间隙必须符合 GB/T 3836.3-2021 表 2 的要求。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司